



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo N 0600-00037856/2024-48 - Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos		REFERENTE:		PROCESSO N 00600-00029207/2023-92-e ELETRÔNICO N 021/2024		PREGO REGISTRO DE PREÇO N 013/2024	
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	FIRMA CONTRATADA		QTD.	VA. TOTAL (R\$)
#02 - 2 - COTA DE AT 25%							
2	Unidade	COMBRAZ	R\$ 7849,99	H S DE MORAIS COMERCIO - 53.251.412/0001-60 - RUA CORONEL VIVIDA,, 198 - ALTO BOQUEIRO, CURITIBA - PARAN, 81860-170		1	R\$ 7849,99
02. UNIDADE DE ABASTECIMENTO 12V PARA INSUMOS PETROLÍFEROS, PROVA DE EXPLOSO COM BOMBA, MEDIDOR E RESERVATÓRIO IBC NOVO, GRADEADO COM PORTA PALET E SELO DO INMETRO com as seguintes especificações mínimas Reservatório em polietileno (IBC) e tampa roscada. Capacidade: 1.000 L T e registro do Inmetro. Bomba de abastecimento compacta rotativa, com medidor de no mínimo 3 dígitos, tipo rotor com palhetas, auto escorvante com certificação do Inmetro atestando a qualidade e a garantia de ser uma bomba prova de explosão. Fabricada em ferro fundido, com válvula de by-pass interna (alvio) e selomecânico, Vazo: 57 LPM (aproximadamente), Medidor de vazo: De 3 dígitos parcial (volta a zero) e 6 dígitos no totalizador cumulativo com Preciso do medidor: 1% de Margem de erro. Motor de corrente contínua (CC), ciclo de 30 minutos de trabalho, prova de explosão com protetor térmico. Potência: 1/4hp, Voltagem: 12 volts, Amperagem: 20amp, Consumo: 440 watts, RPM: 2600, Ciclo de trabalho: 30 minutos Acessórios: Mangueira de 3/4 com 3,60 mts de comprimento, Bico de abastecimento manual de alumínio, Tubo de sucção telescópico em aço, ajustável para até 0,80 mt, Medidor: 807C (CATMAT: 486472)							

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO	R\$ 7849,99
PORTO VELHO, 03/09/2024	